

Instruktion, beredskapsanläggning Malmö Oljehamn.

Kort beskrivning av anläggningen:

Pumphus med 3 saltvattenpumpar och tillhörande utrustning. I pumphuset finns det en bassäng vilken normalt är vattenfylld, bassängen har 2 separata rörförbindelser från hamnbassängen. Bassängen kan tömmas med hjälp av stationär dränkbar pump.

El-central med lokal start och larmpanel. Utrymningslarm och pumpar kan startas lokalt, normalt styrs anläggningen från Hyllie. På utsidan av pumphuset sitter det ett varselljus som indikerar när ett larm kommer in.

Brandvattenring, ca 3600 meter. 12 brandposter ovan mark, respektive brandpost har 4 stycken 76 mm uttag och 2 stycken 150 mm uttag. 14 dubbla brandposter i mark. Vattenledningen längs hamnbassängen ligger ovan mark, den är oisolerad.

Uppställningsplatser till SMC, 9 stycken inklusive sjösättningsramp till oljelänsbåt.

Räddningsbåt, Zodiac med 115 hk Suzuki. Stationerad hos Malmö Brandkår.

Tyfoner i mast, 3 stycken med skåp till luftflaskor.

Skumbrandposter, 4 stycken. Kajerna 1003,1004,1007/8 och 1010, nödduschar monterade på samtliga.

Anläggningen skall testas enligt nedanstående schema, månadsvis utförs en mindre test och 3 gånger per år testas hela anläggningen. Testerna utförs av CMP's drifttekniker.

Den mindre testen innebär att pumparna startas mot stängda nätventiler, returventilen öppnas till hamnbassängen. Motorventilen funktionstestas samtidigt.

Fullskaletesten utförs ej vintertid, frysrisk i ventiler och ledning ovan mark!

MT=månadstest. KT=kvartalstest. Pumparna bör p.g.a. el-abonnemang ej provköras samtidigt som att kranarna används i bulken!

OBS! Kontakta SOS Alarm innan anläggningen testas, 6769200

Objekt	Datum	Signatur	Anmärkning	MT	KT
Provkör brandvattenpumpar				X	X
Provkör dränkbar pump.				X	X
Provkör tyfoner.(samtidigt som att			Första		X

kommunen kör VMA)			helgfria måndag kl.15.00 mars, juni, september och december		
Kontrollera brandposter ovan mark					X
Kontrollera ledning ovan mark					X
Dränera brandposter ovan mark					X
Dränera ledning ovan mark					X
Visuell kontroll av skumbrandposter				X	
Kontroll av uppställningsplatser SMC				X	
Visuell kontroll teknikrum				X	
Översyn av brandsläckare				X	
Översyn av luftflaskor till tyfoner				X	

Dokumentnamn:

Instruktion, beredskapsanläggning
Malmö oljehamn

Dokumentnummer: Version:

07.600.00.020SE 1

Dokumenttyp:

Instruktioner &
Rutiner (IR)

Versionen utarbetad av:

Lennart Hall

Version skapades:

2009-02-10

Godkänt av: Giltigt från:

Lennart Hall 2009-02-16

Länkar till dokumentets olika versioner:

[Klicka här för att jämföra två versioner med varandra \(nytt fönster\) »](#)

[07.600.00.020SE - Instruktion, beredskapsanläggning Malmö oljehamn, ver. 1](#)

Dokumenthistorik: ([visa/dölj](#))

Krav kopplade till dokumentet: ([visa/dölj](#))

Berörda avdelningar: ([visa/dölj](#))

Berörda personer: ([visa/dölj](#))

Dokumentet är tillhör följande kategorier:

Kapitel 600 - Olja & Bulk

Kapitel 07 - Process, produktframtagning

Referenser och Hänvisningar:

Detta dokument refererar inte till några andra dokument.

Dokumentet refererar till följande lagstiftning

Detta dokument refererar inte till någon lagstiftning.

