

Instruktion, reparation ledningsnät, gemensamma delen (07.600.00.040SE)

Reparation på oljehamns ledningsnät och tillhörande utrustning.

Följande skall beaktas:

1. Före reparation
 - sök svetstillstånd, skyddsavdelningen Malmö Brandkår
 - undvik spill, använd spillkärl. Se särskild instruktion
2. Under reparation, kontrollera
 - miljö
 - brandskydd
 - säkerhet
3. Efter reparation
 - sanering
 - städning
 - provtryckning
 - provkörning

Hänvisning: Driftsföreskrifter för Malmö Hamn
Beredskapsplan för Malmö oljehamn
Brandskyddsorganisation
Instruktion, Hantering av oljespill

Dokumentnamn:	Dokumentnummer:	Version:	Dokumenttyp:
Instruktion, reparation ledningsnät, gemensamma delen	07.600.00.040SE	1	Instruktioner & Rutiner (IR)

Versionen utarbetad av:	Version skapades:	Godkänt av:	Giltigt från:
Lennart Hall	2008-12-01	Lennart Hall	2009-02-16

Länkar till dokumentets olika versioner:

[Klicka här för att jämföra två versioner med varandra \(nytt fönster\) »](#)

[07.600.00.040SE - Instruktion, reparation ledningsnät, gemensamma delen, ver. 1](#)

Dokumenthistorik: ([visa/dölj](#))

Krav kopplade till dokumentet: ([visa/dölj](#))

Berörda avdelningar: ([visa/dölj](#))

Berörda personer: ([visa/dölj](#))

Dokumentet är tillhör följande kategorier:

Kapitel 600 - Olja & Bulk

Kapitel 07 - Process, produktframtagning

Referenser och Hänvisningar:

Detta dokument refererar inte till några andra dokument.

Dokumentet refererar till följande lagstiftning

Detta dokument refererar inte till någon lagstiftning.